

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

238520, город Балтийск, ул. Е. Кочешкова, дом 19

тел/факс (40145) 3-03-05 e-mail: pillau-5@mail.ru
ИНН/КПП 3901008603/390101001
ОГРН 1023902093082

исх. № 133 от 29 июня 2021 г. .

Начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балтийскому и
Светловскому городским округам
В.Ф.Даниловичу

директора МБОУ СОШ № 5
Г.И. Житковской

Администрация МБОУ СОШ №5 сообщает о выполнении предписания пожарной безопасности :

1. Проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных элементов конструкций ООО «Пожарное дело». Акт №31 от 15.07.2021, протокол №Д-8/06/21 испытаний по контролю качества огнезащиты деревянных конструкций. Срок исполнения до 01.08.2021г. – выполнено.
2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара закуплены . Накладная №483 от 11.05.2021г. Срок исполнения до 01.08.2021г. – выполнено .Накладная и фото прилагается.
3. Двери лестничной клетки в левом крыле здания и дверь выхода на улицу лестничной клетки в левом крыле здания оборудованы быстрозапорными замками , фото прилагается. Срок исполнения до 01.08.2021г.- выполнено.
4. Заказана смета для изготовления противопожарной перегородки, отделяющей помещение теплопункта от иного помещения в ОКС БМР. Срок исполнения до 01.08.2022г. Изготовление сметы - сентябрь 2021г.
5. В связи с тем, что несущие элементы покрытия встроено-пристроенной части здания (тренажерный зал), наружная светопрозрачная стена встроено-пристроенной части здания выполнены из материалов с неопределенной конструктивной пожарной безопасности. Их реконструкция предусмотрена. Смета на ремонт и устранение нарушений находится на экспертизе. Срок устранения до 01.08.2022г. Работы будут выполнены в июне-июле 2022г. в рамках проекта «Точка роста», как ключевого федерального проекта нацпроекта «Образование».

Директор школы



Г.И. Житковская

Н.Н.Мохова
8(40145) 3-03-05